

# PREMAC

s.r.l.

LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI SU MATERIALI DA COSTRUZIONE, GEOTECNICHE SU TERRE E ROCCE

AUTORIZZAZIONI: D.M. LL.PP. N 37616 DEL 29/09/1993, LEGGE 1086/71 E SUCCESSIVO RINNOVO - D.M. II. TT. 7731 DEL 02/08/2012, DPR 380/01



## Settore Metalli

Rapporto di prova N° : 1247/R1

Feroletto Antico, 20/05/15

Verbale di accettazione N°: 0564 del 11/05/15

Richiedente.....: NISTICO' ING ANTONIO in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Int. Fattura .....: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDINALE  
Via Vittorio Emanuele, 5 – 88062 CARDINALE (CZ)

### Dati cantiere:

Opera .....: LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - INDAGINI STRUTTURALI

In.....: V.LE ROMA di CARDINALE (CZ)

Proprietà .....: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Impresa .....: ND

Respons. Unico Proc : ING. NISTICO' ANTONIO

Caratteristiche dichiarate : CLASSE 8

Campioni in esame ..... : N° 4 dadi

Prove richieste ..... : Prova allo strappamento dado

Norma di riferimento..... : UNI EN ISO 898-1 – UNI EN 14399-3: 2005 – UNI EN 14399-4: 2005 – UNI EN 20898-2: 1994 - D.M. II 14/01/08

### Risultati di prova:

Sigla	Data Prova	d mm	Passo	As nom. mm <sup>2</sup>	Sp N/mm <sup>2</sup>	ftb N/mm <sup>2</sup>	Strappamento	
							Filettatura	
							Dado	Vite
PCB-1	14/05/15	24	3	353	601	943	NO	SI
PCB-2	14/05/15	24	3	353	601	873	NO	SI
PCB-3	14/05/15	16	2	157	580	1025	NO	SI
PCB-4	14/05/15	24	3	353	601	858	NO	SI

Fine risultati

Note: Richiesta di prova firmata dalla DD.LL.: no

Data Prelievo: 08/05/2015

ND = Non Dichiarato NR = Non Rilevato; Sp = Carico unitario di prova; As nom. = Sezione resistente nominale del mandrino

(\*) = Deformazione permanente in conseguenza del carico Max misurata su  $Lo=5,65 \sqrt{As_{nom}}$

Allegati: Schema ubicazione prelievo, documentazione fotografica



Lo Sperimentatore  
(P.I. Gaetano MAZZA)

Il Direttore del Laboratorio  
(Dr. Ing. Giuseppe MASCARO)



Il presente rapporto di prova è costituito da n° 1 pagina + n° 1 allegato

← Punto prelievo Bulloni

CORPO B STRUTTURA IN ACCIAIO



FOTOGRAFIE



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.